

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОТЕНЦИАЛ»

ПРИКАЗ

№ 32 от «04» 03 2021 г.

О снятии оплаты за содержание лифта

ПРИКАЗЫВАЮ:

В связи с простоями лифтов в МКД, на основании постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491

1. С 01.03.2021 года по 03.03.2021 года снять начисления и произвести перерасчет за содержание лифта в МКД по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д. 13 (квартиры 204, 205, 206).

Основание: заявление собственников квартир 204, 205, 206 от 02.03.2021 года.

Генеральный директор



Т.Н. Борозна

Исп.: Хомик Р.В., т.21-61-15 (204)

Главный инженер

ООО "УК Потенциал"



О.Н.Афонин

"03" марта 2021

СПРАВКА

О простоях лифтов с 01.03.2021 по 03.03.2021 года.

№ п/п	Адрес	Номера квартир /помещений	Кол-во суток
1	Крупской, 13 (8 подъезд)	204, 205, 206	3

Специалист по организации эксплуатации лифтов
Темникова А.А.

Генеральному директору
ООО "ЖК "Томский Дом"

И.И. Борогана

от Петровой Эле Серо
Робин

Регистрация по адресу:
ул. Красной 13 кв 206
Противопожарное по адресу:
ул. Красной 13 кв 206
Телефон: 89140432541

Заявление
Прошу установить крепку вазово-
лифта по адресу г. Братск ул. Красной
дома 13 (кв. 206, 205, 204) 3 этаж. Включая
и забегем состоялись с установкой
нового лифта, второй раз. На не один
разные обращения в лифтузавод не
температуру 42-60-90 мер ничего не было.
В обращении в район управления нашего
дела, мер ничего не было. Это не их наша
мочья. и чтоб обратиться в третью.
и в связи с вышеизложенным обязываю
ми просим сделать перерывом ста-
ности учета лифта.

02.03.2022 г. тильца - Шевцова З.Р. 3Р
квартира: Шевцова Л.Ф. 1Ф
по просьбе тильца: Пудяков Владимир

Е.Х.Н.В
от 02.03.2022 г.

Акт
Проведения работ по ремонту лифтового оборудования и
конструкций.

По адресу г. Братск, ул. Крупской, дом №13-8 подлзд.

Мы, нижеподписавшиеся, : Специалист по организации ТО и ремонта лифтов ООО «Братск-Лифт» Перминов А.В. И Техник-наладчик 6 уровня ООО «Братск-Лифт» Галичанин В.Н. Составили настоящий акт в том, что 03.03.21г. был произведен ремонт лифтового оборудования, по данному адресу, находящемся на техническом обслуживании в специализированном управлении ООО «Братск - Лифт»

Обнаружены следующие повреждения, поломки:
Несправен пост вызова (3 этаж).

Проведенные представителями технической и организационные мероприятия:

1. Произведена замена штекера поста вызова.
2. Отрегулирован датчик точной остановки.

На момент составления данного акта 03.03.2021г. лифт эксплуатируется без замечаний и в штатном режиме.

Представители Специализированного
Управления:

Специалист по организации ТО и
ремонта лифтов ООО «Братск-Лифт»

Техник-наладчик 6 уровня



Перминов А.В.

Галичанин В.Н.

Представитель жильцов дома:

Алексей Александрович Иванов №6. 205