

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОТЕНЦИАЛ»

ПРИКАЗ

№ 33 от « 01 » 03 2021 г.

О снятии оплаты за содержание лифта

ПРИКАЗЫВАЮ:

В связи с простоями лифтов в МКД, на основании постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491

1. С 01.02.2021 года по 28.02.2021 года снять начисления и произвести перерасчет за содержание лифта в МКД по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Крупской, д. 13 (квартиры 204, 205, 206).

Основание: заявление собственников квартир 204, 205, 206 от 02.03.2021 года.

Генеральный директор




Т.Н. Борозна

Исп.: Хомик Р.В., т.21-61-15 (204)

Главный инженер

ООО "УК Потенциал"

 О.Н.Афонин

"03" марта 2021

СПРАВКА

О простоях лифтов с 01.02.2021 по 28.02.2021 года.

№ п/п	Адрес	Номера квартир /помещений	Кол-во суток
1	Крупской, 13 (8 подъезд)	204, 205, 206	28

Специалист по организации эксплуатации лифтов
Темникова А.А.

Генеральному директору
ООО "УжТомичус" "

И.И. Борозна

от Гетиковой Эле Геро.
Ровни

Регистрация по адресу:
ул. Крутиной 13 кв 206
Тромбованне по адресу
ул. Крутиной 13 кв 206
Телефон: 89140430541

Заявление
Прошу установить клеонку вазова
Лифта по адресу г. Братск ул. Крутиной
дом 13(кв. 206, 205, 204) 3 этаж. Кнопка
в не рабочем состоянии с установкой
нового лифта, второй раз. На не один
разные обращения в лифтуголет не
телефону 42-60-90 мер принято не было.
В обращении в дом управление нашего
дома, мер принято не было. Это не их зона
мочия. и чтоб обратиться в трет.

И ввиду с установленной ответствен-
ности просим сделать переводом стои-
мости услуг лифта.

02.03.2012 тильча-Черных З.Р. ЕР
квартир! Шевченко Л.Ф. ДР
по просьбе тильча: Рудяков Владимир.

Е.Х.Н.В
от 02.03.2012г.

Акт
Проведения работ по ремонту лифтового оборудования и
конструкций.

По адресу г. Братск, ул. Крупской, дом №13-8 подл.зд.

Мы, нижеподписавшиеся: Специалист по организации ТО и ремонта лифтов ООО «Братск-Лифт» Перминов А.В. И Техник-наладчик 6 уровня ООО «Братск-Лифт» Галичанин В.Н. Составили настоящий акт в том, что 03.03.21г. был произведен ремонт лифтового оборудования, по данному адресу, находящемся на техническом обслуживании в специализированном управлении ООО «Братск - Лифт»

Обнаружены следующие повреждения, поломки:
Несправен пост вызова (3 этаж).

Проведенные представителями технической и организационные мероприятия:

1. Произведена замена питекера поста вызова.
2. Отрегулирован датчик точной остановки.

На момент составления данного акта 03.03.2021г. лифт эксплуатируется без замечаний и в штатном режиме.

Представители Специализированного
Управления:

Специалист по организации ТО и
ремонта лифтов ООО «Братск-Лифт»

Техник-наладчик 6 уровня



Перминов А.В.

Галичанин В.Н.

Представитель жильцов дома:

Алексей Александрович Иванов